

**Arwos Vand A/S**  
**Forsyningsvejen 2**  
**6200 Aabenraa**  
**Att.: Rapportmodtager**
**Rapportnr.:** AR-22-CG-22101776-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22101776  
**Kundenr.:** CA0016819  
**Modt. dato:** 12.09.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Loddenhøj - [redacted] ledningsnet - 119603 - / 4580103064  
**Udtagningsadresse:** [redacted] 6200 Aabenraa  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 12.09.2022 kl. 08:32  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S P8KY  
**Analyseperiode:** 12.09.2022 - 16.09.2022

**Prøvemærke:** [redacted]

Lab prøvenr:	835-2022-81170818	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	A) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	8.1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.63	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	6	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.14	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	A 20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Vandtemperatur	17.6	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	460	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**

Aabenraa Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

A): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænse niveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Arwos Vand A/S  
Forsyningsvejen 2  
6200 Aabenraa  
Att.: RapportmodtagerRapportnr.: AR-22-CG-22101776-01  
Batchnr.: EUDKVE-22101776  
Kundenr.: CA0016819  
Modt. dato: 12.09.2022

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Loddenhøj - [REDACTED], ledningsnet - 119603 - / 4580103064  
**Udtagningsadresse:** [REDACTED] 6200 Aabenraa  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 12.09.2022 kl. 08:32  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S P8KY  
**Analyseperiode:** 12.09.2022 - 16.09.2022

---

**Prøvemærke:** [REDACTED]

---

Lab prøvenr:	835-2022- 81170818	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	□) Urel (%)
			Min.	Max.			

---

16.09.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

□): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**